

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.ПБ68.В.02072/24

Серия **RU** № **0550803**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЁРМАНН РУССИЯ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 196624, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Шушары, тер. отделение Бадаевское, дом 5, литера А. Основной государственный регистрационный номер: 1027804854153. Телефон: +78127024421 Адрес электронной почты: info@hoermann.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** HÖRMANN BEIJING DOOR PRODUCTION CO., LTD. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 13 Zhong He Street, BDA, Beijing, 100176.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические, однопольные типа HC60N-1 EIS60 глухие и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету, габаритными размерами: по высоте от 1850 до 2800 мм, по ширине от 800 до 1300 мм; двупольные типа HC60N-2 EIS60 глухие и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету, габаритными размерами: по высоте от 1850 до 2500 мм, по ширине от 1300 до 2200 мм; светопрозрачное заполнение - стекло противопожарное многослойное марки «FFB-20-A1.00», толщиной 20 мм (производства ООО «Jiangsu Tie Mao Glass Co., Ltd», Китай), с автоматически выпадающим порогом, толщиной полотна не менее 62 мм.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническим описанием «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические типа: HC60N-1 EIS60, HC60N-2 EIS60» № 1/0324 от 04.03.2024 г. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1345/09-2024 от 19.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 14-ОС/10-04/24 от 19.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Лобаков Даниил Александрович, Медведева Екатерина Александровна. Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Методы испытаний на дымогазонепроницаемость» (с Изменением N 1), пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости – EIS60. Условия хранения: в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков. Срок хранения дверей - 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев с момента реализации. Срок службы дверей – не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 16.04.2024 года. Договор уполномоченного лица № 290523 от 29.05.2023 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.09.2024 **ПО** 19.09.2029

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П. Бижоев Владимир Арсенович (Ф.И.О.)